

「未達供公眾使用建築物之 5 層以下住宅(公寓)」

住宅用火災警報器自主審查表

申請人姓名 (起造人/管理權人)		申請建築執照日期		年 月 日	
*建造執照號碼		字第 號(竣工查驗填列)			
<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 增建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 其他 建築物地址(地號)		嘉義市 區 里 路街 段 巷 弄 號 樓 嘉義市 段 等共 筆地號			
檢附文件					
申請建築執照			*申請竣工查驗		
<input type="checkbox"/> 住宅用火災警報器設置平面圖 (至少每層樓裝設 1 顆，不含屋突)			<input type="checkbox"/> 住宅用火災警報器設置平面圖 <input type="checkbox"/> 住宅用火災警報器購買證明文件		
審查情形					
安裝 位置	本案樓層數共 樓(不含屋突)		裝置地點		顆數
	樓層別 (如有夾層請 自行修改樓層 別順序)	1 樓	<input type="checkbox"/> 寢室 _____ 間 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 走廊 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 寢室 顆 <input type="checkbox"/> 客廳 顆 <input type="checkbox"/> 樓梯 顆 <input type="checkbox"/> 走廊 顆 <input type="checkbox"/> 廚房 顆 <input type="checkbox"/> 其他 顆
		2 樓	<input type="checkbox"/> 寢室 _____ 間 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 走廊 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 寢室 顆 <input type="checkbox"/> 客廳 顆 <input type="checkbox"/> 樓梯 顆 <input type="checkbox"/> 走廊 顆 <input type="checkbox"/> 廚房 顆 <input type="checkbox"/> 其他 顆
		3 樓	<input type="checkbox"/> 寢室 _____ 間 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 走廊 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 寢室 顆 <input type="checkbox"/> 客廳 顆 <input type="checkbox"/> 樓梯 顆 <input type="checkbox"/> 走廊 顆 <input type="checkbox"/> 廚房 顆 <input type="checkbox"/> 其他 顆
		4 樓	<input type="checkbox"/> 寢室 _____ 間 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 走廊 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 寢室 顆 <input type="checkbox"/> 客廳 顆 <input type="checkbox"/> 樓梯 顆 <input type="checkbox"/> 走廊 顆 <input type="checkbox"/> 廚房 顆 <input type="checkbox"/> 其他 顆
		5 樓	<input type="checkbox"/> 寢室 _____ 間 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 走廊 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 寢室 顆 <input type="checkbox"/> 客廳 顆 <input type="checkbox"/> 樓梯 顆 <input type="checkbox"/> 走廊 顆 <input type="checkbox"/> 廚房 顆 <input type="checkbox"/> 其他 顆
		屋突	<input type="checkbox"/> 寢室 _____ 間 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 走廊 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 寢室 顆 <input type="checkbox"/> 樓梯 顆 <input type="checkbox"/> 走廊 顆 <input type="checkbox"/> 其他 顆
					總共 戶 顆
*功能 測試	偵煙式 顆 定溫式 顆		總共 顆		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 日期: 年 月 日
*安裝 方式	住宅用火災警報器裝置於天花板或樓板者：			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 日期: 年 月 日 (可參考背面圖說)	
	1. 下端應距離天花板或樓板 60 公分以內；距離左右牆面或樑 60 公分以上之位置。 2. 以裝置於居室中心為原則。 裝置於牆面者： 距天花板或樓板下方 15 公分以上 50 公分以下。 距離出風口 1.5 公尺以上。				
					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 日期: 年 月 日

備註: 1. 具有*符號有色底時，於竣工查驗前由起造人/管理權人審查勾選並填列日期。
 2. 請管理權人仍依據消防法第 6 條第 5 項及住宅用火災警報器設置辦法檢討裝設，並定期實施 測試、清潔、檢查固定及更換電池，確實做到維護保養責任，以確保功能。
 3. 本表 1 式 2 份，1 份申請建照交機關存查，1 份自存留竣工查驗用。

管理權人/起造人

簽章(申請建照)

管理權人/起造人


簽章(竣工查驗)

透天厝安裝示意圖，請依據不同場所特性選擇適當之住宅用火災警報器




- 除避難層以外，該樓層設有寢室之樓梯都要設置住宅用火災警報器。
- 僅避難層有寢室者，頂樓的樓梯間要設置住宅用火災警報器。

1. 警報器下端距離天花板或樓板 60 公分以內，超過 60 公分應分別設置。




3. 裝置於牆面上時，距天花板或樓板下方 15 公分以上 50 公分以下。



2. 裝設地點應距離牆面或樑 60 公分以上之位置，並以裝置居室中心為原則。



4. 離出風口 1.5 公尺以上，避免氣流影響到警報器性能。



[消防法](#)第6條第5項 不屬於第一項所定標準應設置火警自動警報設備住宅場所之管理權人，應設置住宅用火災警報器並維護之；其安裝位置、方式、改善期限及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定

[住宅用火災警報器設置辦法](#)第3條規定，住宅用火災警報器安裝於下列位置：

- 一、 供人就寢的居室(寢室)
- 二、 廚房
- 三、 樓梯：
 - (一) 有寢室之樓層。但該樓層為避難層者，不在此限。
 - (二) 僅避難層有寢室者，通往上層樓梯之最頂層。
- 四、 走廊(非屬前三款規定且任一樓層有超過七平方公尺之居室達五間以上者，設於走廊；無走廊者，設於樓梯。